

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N° 23-02251 L

et 1 annexe(s) de 5 pages

MATERIAU présenté par : Weltek,
Rue des Petites Combes
ZI des batterres
01700 Beynost
France

MARQUE COMMERCIALE : TOILE DE PROTECTION 850°C

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu de verre enduit de polyuréthane sur les deux faces

Masse surfacique nominale : 1120 g/m²
Epaisseur nominale : 1.4 mm
Coloris : Gris

RAPPORT D'ESSAI : N° 23-02251 E1V1 du 06 octobre 2023

NATURE DES ESSAIS : Brûleur électrique
Pouvoir Calorifique Supérieur

CLASSEMENT :

MO

**Classement valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis
au marquage CE des Produits de Construction.**

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé. Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.433-3 l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative au code de la consommation

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 06 octobre 2023



Olivier PALLAS
Ingénieur Tests et Essais